

# Предписание органов госконтроля

дата и №	Наименование органа государственного контроля	Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования:	Отчеты об исполнении предписаний
16.07.2021 г. №107-4-14-31	МЧС России Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области	Автоматическая пожарная сигнализация в здании школы находится в неисправном состоянии, что не обеспечивает обнаружение пожара на ранней стадии, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасности при пожаре(п.4 ст. 83 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	выполнено